

POŽÁRNÍ ŘÁD

Venkovní sklad palet

dle § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů („zákon o požární ochraně“) a § 31 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru („vyhláška o požární prevenci“.)

1. Vykonávána činnost a charakteristika požárního nebezpečí

Jedná se o volnou skládku palet v horní části parkoviště na ploše maximálně 1,5x 6m a výšky 1,5m. Odstupová vzdálenost je stanovena dle přílohy H, ČSN730804 na 4,5m (pro stranu do délky 6m) a 2,5m (pro stranu do délky 1,5m). V požárně nebezpečném prostoru je zakázáno skladovat jakékoliv materiály. Na volném skladě nebude skladováno nic jiného mimo palet..

Nebezpečí požáru může vzniknout při nedodržení technických a technologických postupů při skladování, porušení požárně bezpečnostních předpisů, porušení zákazu kouření, zákazu manipulace s otevřeným ohněm, jiných nebezpečných výrobků, při neodborném zásahu do elektroinstalace, v důsledku vadné elektrické instalace, a při opomíjení řádné údržby oprav technického a technologického zařízení.

2. Požárně technické charakteristiky látek (PTCH)

Dřevo - palety:

teplota vznícení	397 °C
teplota žhnutí	225 °C
hustota	950 kg/m ³
třída požáru	A

3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem

- Zaměstnanci musí být seznámeni s podmínkami požární bezpečnosti stanovených v příslušné dokumentaci požární ochrany.
- Zaměstnanci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob a majetek. Totéž platí i pro ostatní osoby, které se mohou v prostorech skladu oprávněně pohybovat.
- Označení bezpečnostními zákazy a příkazy musí být trvale umístěno na viditelných místech a udržováno v bezvadném stavu (zákaz kouření“ a manipulace s plamenem)
- V případě, že dojde k rozlití hořlavé kapaliny, musí se odstranit (např. Vapexem) a uložit na určeném místě; havarijní jímka musí být udržována čistá.
- Je nutné udržovat trvale volný přístup k přenosným hasicím přístrojům absorpčním materiálům určeným k likvidaci drobných úniků.
- Ve skladu a výrobě nesmí být skladovány předměty, které nesouvisí s jeho provozem.
- Zákaz jakékoliv manipulace s hořlavými kapalinami.
- Sklad je nutné zajistit proti vstupu nepovolaných osob jeho uzamčením v době mimo provoz.
- Vedoucí skladu, skladník jsou povinni provádět pravidelné kontroly skladu (po ukončení směny).

4. Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti

- Zaměstnanci jsou povinni zamezit přístup nepovolaných osob do skladu
- Zaměstnanci jsou povinni dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně a nepřipustit jeho používání ani ostatními osobami, které se nacházejí v prostorech společnosti
- Po skončení směny a před opuštěním objektu skladu nebo výroby provede odpovědná osoba kontrolu skladu a výroby, přesvědčí se, že prostory jsou v požárně nezávadném stavu.
- Požární preventivní hlídka se nezřizuje – občasné pracoviště.
- V případě vzniku požáru postupovat podle požárních poplachových směrnic.

5. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest:

- V objektu skladu musí být trvale volné komunikační prostory, trvale volné únikové východy.
- Nesmí být překročena maximální kapacita skladovaných hořlavých látek.
- Provádět kontrolu na dodržování podmínek požární bezpečnosti ve skladu a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.

6. Odpovědný vedoucí zaměstnanec:

Rudolf Krajčí

Přílohy:

Přehled o umístění věcných prostředků a požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)

V Jasenné dne: 1. 12.2024

Zpracoval:

Michal Kop

odborně způsobilá osoba č. osv. Š-146/2016

Schválila:

Mgr. Eva Krejčlová
jednatelka

Příloha č. 1

Přehled o umístění věcných prostředků a požárně bezpečnostního zařízení (PBZ)

1. Věcné prostředky – hasicí přístroje

- 1x práškový 6 kg